



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Żorach
44-240 Żory ul. Wodociągowa 10



W/014/TU/253ES/14

Żory, dnia 13.08.2014r.

Pin Projekty i Nadzory
Piotr Jakuszewski
ul. Gancarska 15
44-240 Żory

Dotyczy: uzgodnienia projektu pod kątem istniejących sieci pn: „Budowa drogi ul. Augustyna Weltzla w Żorach”

W odpowiedzi na Państwa pismo, PWiK Żory Sp. z o.o. informuje, iż w podanym zakresie uzgodnienia wrysowano sieci będące na majątku tut. Przedsiębiorstwa oraz przyłącza będące w naszej eksploatacji:

- sieć wodociagową PE-HD DN/OD 110 mm, PE-HD DN/OD 90 mm oraz PE-HD DN/OD 160 mm
- sieć kanalizacji sanitarnej PVC DN/OD Ø 200 mm,
- sieć kanalizacji deszczowej PVC DN/OD Ø 315 mm,
- przyłącza wodociagowe PE-HD DN/OD 63 mm oraz PE-HD DN/OD 40 mm,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC DN/OD 160mm,
- przyłącza kanalizacji deszczowej PVC DN/OD 200 mm.

Jednocześnie nadmieniamy, iż dla w/w uzgodnienie należy zachować poniższe warunki:

1. Rzędna terenu projektowanej drogi wraz z chodnikiem, zjazdami do posesji, jak również z parkingami nad istniejącymi sieciami wod-kan nie ulegnie zmianie.
2. W przypadku nie dostosowania się do powyższego warunku, a tym samym nie zachowania optymalnego przykrycia sieci wodociagowej zgodnie z normą PN-B-10725, należy przełożyć sieć wodociagową na koszt inwestora, co wiąże się z wystąpieniem do tut. Przedsiębiorstwa o warunki przełożenia wodociagu oraz dostarczenie pełnej dokumentacji jego przekładki.
3. Istniejąca armatura wodno - kanalizacyjna, tj. hydranty, zasuwy oraz studnie kanalizacyjne, winna być widoczna i zawsze dostępna oraz mieć pokrywę dostosowaną do niwelety poziomu terenu.
4. Prace w miejscach kolizyjnych prowadzić pod nadzorem PWiK Żory Sp. z o.o.

Ponadto informujemy, iż w celu wydania warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nieruchomości objętych w/w inwestycją do kanalizacji deszczowej należy dostarczyć do tut. Przedsiębiorstwa dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek lub pełnomocnictwo udzielone przez inwestora. Do czasu uzupełnienia wniosku sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Otrzymują:

1 x Adresat + załącznik,
1 x TU.

Wiceprez. Zarządu